

Numer zapytania	Z480/3/1
Tytuł zapytania	Uszczelnienie hydrauliczne siłownika głównego prasy P-2000 530mm
Kupiec prowadzący:	Garbiec, Leszek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-07-31 20:14:59
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-07-31 22:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-08-03 21:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-08-03 21:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Uszczelnienie hydrauliczne siłownika głównego prasy P-2000 530mm

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Uszczelnienie hydrauliczne siłownika głównego prasy P-2000 530mm		8	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie